



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00677

Срок действия с 20.12.2011 по 20.12.2014

№ **0825342**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (499) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Токоспроводы пофазно-экранированные серии ТЭНЕ на номинальное напряжение до 20 кВ, номинальный ток до 20 кА, ток электродинамической стойкости до 560 кА, ток термической стойкости до 220 кА, климатического исполнения У, УХЛ, Т, категории размещения 1, 2, 3 ЯЛБИ.685571.003 ТУ, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1496

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЯЛБИ.685571.003 ТУ п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.6-1.3.14,
1.3.17-1.3.20, 1.5-1.7, 2.1-2.6

код ТН ВЭД России:

8535 30 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «АБС Автоматизация»
428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1
тел: (8352) 30-51-33, факс: (8352) 30-51-11 ИНН 2128006240

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «АБС Автоматизация»
428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1
тел: (8352) 30-51-33, факс: (8352) 30-51-11 ИНН 2128006240

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 017-260-2011 от 12.12.2011, ИЦ ВА ОАО «НТЦ электроэнергетики», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия

системы добровольной сертификации производится в соответствии с «Положением о знаке соответствия системы добровольной сертификации продукции Государственного стандарта России». Место нанесения знака соответствия - на изделия и сопроводительной документации. Схема сертификации 3



Руководитель органа _____

Эксперт _____

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

А.Ю. Курочкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации