



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 177

Выдан

Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1.

Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1.

Телефон: +78352) 30-51-48, e-mail: adm@zeim.ru .

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Токопроводы, торговая марка ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», серии ТЭНЕ, ТЭНЦ, ТЭЖНЕ, ТЭЖНЦ; токопроводы, торговая марка ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», серии ТЭК, ТЭКР, ТЭМЭЦ, ТЭКЭЦ, ТЭЦ, ТЭПР; шинопроводы, торговая марка ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», серии ШЭК, ЯЛБИ.685571.003 ТУ, ЯЛБИ.685571.001 ТУ, ЯЛБИ.685571.002 ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64), ГОСТ 17516.1-90

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протоколов испытаний №№17-20/08, 18-20/08, 19-20/08 от 04.08.2020 года, выданных Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 12.08.2020

Срок действия сертификата: 11.08.2023

Руководитель органа
по сертификации



М.П.

Экхарт К.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург